

## 109 年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情 試場開放冷氣及通風措施說明

109 年國中教育會考全國試務會調查近五年會考考試辦理時間溫度，有關調查顯示，氣溫平均落在為攝氏 30.3~33.1 度。因應防疫措施執行，為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並減低全面配戴口罩的不舒適。經多次會議、實際測試並與中央流行疫情指揮中心、教育部、其他大型考試辦理單位討論，另經亞洲大學吳副校長聰能、成功大學李主任秘書俊璋指導，送中央流行疫情指揮中心備查完成。

有關試場開放冷氣及通風措施如下：「試場冷氣全面開放，並全程開啟試場前門、後門與該試場所有窗戶每扇各開 10 公分，在可以降低溫度、確保試場通風及防疫必要取得平衡，並簡化試務人員與監試委員的作業程序不致困擾。」，細部說明如下：

### 一、有關試場空調開啟標準程序：

1. 試務人員於每天第一節考試開始前 30 分鐘，開啟所有試場冷氣，直到當天考試結束（休息期間冷氣持續開啟）。
2. 開啟冷氣後，試務人員開啟所有試場內窗戶，每扇各開 10 公分，關閉試場前後門，將備用立扇放置於試場前後門方便取用處。
3. 監試委員進入試場，發放答案卡卷與試題本。
4. 考試說明期間，監試委員開啟試場前、後門讓考生進入。
5. 考試正式開始後，試場前門、後門與所有窗戶保持開啟，直到考試結束。
6. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。

### 二、若考試中遭逢下雨且窗戶受雨勢、風勢過大或其他問題影響，必須關閉時，應變步驟如下：

1. 監試委員維持試場秩序，請考生繼續作答。
2. 監試委員關閉試場內受影響窗戶，不受影響窗戶全開。
3. 監試委員將備用立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇，直到考試結束。
4. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
5. 通報試務中心，填寫「109 國中教育會考重大事件處理方式考場紀

錄表」，循通報程序回報。

三、若考試中遭遇冷氣停止運作，應變步驟如下：

1. 監試委員維持試場秩序，請考生繼續作答。
2. 監試委員試場內窗戶全開（倘若同時遭遇窗戶受雨勢或其他問題影響時，關閉試場內受影響窗戶，不受影響窗戶全開）。
3. 監試委員將備用立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇，直到考試結束。
4. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
5. 通報試務中心，填寫「109 國中教育會考重大事件處理方式考場紀錄表」，循通報程序回報。