

# 成功國中教室採光測量紀錄表

| 測量日期： 107 年 9 月 5 日    天候：晴    〈開燈〉        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |     |     |      |     |     |     |       |          |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|----------|
| LUX<br>班別                                  | 課桌部份 |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 黑板部份 |      |      |     |     |      |     |     |     |       | 測量<br>時間 |
|                                            | 前右   | 前中   | 前左   | 中右   | 中中   | 中左   | 後右   | 後中   | 後左   | 平均 | 上右   | 上中   | 上左   | 中右  | 中中  | 中左   | 下右  | 下中  | 下左  | 平均    |          |
| 101                                        | 680  | 620  | 660  | 580  | 1050 | 987  | 1180 | 790  | 915  |    | 750  | 1120 | 1100 | 755 | 800 | 850  | 850 | 920 | 780 | 13:15 |          |
| 102                                        | 1800 | 811  | 1280 | 2230 | 1110 | 1850 | 1650 | 1100 | 1150 |    | 980  | 1030 | 940  | 780 | 840 | 840  | 780 | 810 | 880 | 13:20 |          |
| 103                                        | 1500 | 850  | 1160 | 1150 | 950  | 1450 | 1200 | 1150 | 1650 |    | 850  | 1110 | 1050 | 800 | 790 | 950  | 900 | 880 | 875 | 14:05 |          |
| 201                                        | 1150 | 760  | 1050 | 1280 | 1050 | 1110 | 1540 | 970  | 1020 |    | 1020 | 1080 | 1150 | 920 | 850 | 920  | 870 | 790 | 795 | 14:10 |          |
| 202                                        | 1980 | 685  | 1110 | 1750 | 1210 | 1150 | 1120 | 1020 | 980  |    | 750  | 1220 | 750  | 780 | 850 | 750  | 760 | 860 | 835 | 14:15 |          |
| 301                                        | 1560 | 1050 | 980  | 980  | 1150 | 1050 | 1350 | 1210 | 1230 |    | 1150 | 1350 | 1200 | 850 | 790 | 1150 | 780 | 980 | 950 | 15:10 |          |
| 302                                        | 600  | 650  | 850  | 550  | 950  | 780  | 520  | 650  | 820  |    | 900  | 1020 | 760  | 880 | 920 | 795  | 755 | 770 | 820 | 15:15 |          |
|                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |     |     |      |     |     |     |       |          |
| 建議事項                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |     |     |      |     |     |     |       |          |
| 教室照明標準為：<br>1.桌面照度>500Lux<br>2.粉板照度>750Lux |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |      |     |     |      |     |     |     |       |          |

製表人

護理師李娟娟

衛生組長

事務組楊正義

總務主任

教務室江美華

校長

楊敦州

# 成功國中教室採光測量紀錄表

| 測量日期：108 年 4 月 10 日    天候：晴    〈開燈〉        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |          |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------|----------|
| LUX<br>班別                                  | 課桌部份 |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 黑板部份 |      |      |     |      |      |      |     |      |        | 測量<br>時間 |
|                                            | 前右   | 前中   | 前左   | 中右   | 中中   | 中左   | 後右   | 後中   | 後左   | 平<br>均 | 前右   | 前中   | 前左   | 中右  | 中中   | 中左   | 下右   | 下中  | 下左   | 平<br>均 |          |
| 101                                        | 795  | 650  | 637  | 630  | 1155 | 1077 | 1230 | 880  | 940  |        | 795  | 1200 | 1300 | 820 | 1050 | 900  | 930  | 900 | 755  | 14:10  |          |
| 102                                        | 2400 | 820  | 1395 | 2940 | 1210 | 2030 | 1790 | 1100 | 1223 |        | 1100 | 1140 | 970  | 900 | 1040 | 910  | 840  | 830 | 860  | 14:05  |          |
| 103                                        | 1850 | 925  | 1290 | 1280 | 1022 | 1600 | 1400 | 1270 | 1870 |        | 960  | 1220 | 1145 | 920 | 1020 | 1060 | 1045 | 870 | 880  | 15:10  |          |
| 201                                        | 1288 | 780  | 1143 | 1673 | 1165 | 1300 | 1690 | 1170 | 1190 |        | 1112 | 1220 | 1250 | 960 | 1040 | 960  | 760  | 850 | 815  | 16:00  |          |
| 202                                        | 2110 | 750  | 1168 | 1930 | 1300 | 1230 | 1350 | 1420 | 1050 |        | 875  | 1218 | 810  | 780 | 1035 | 772  | 750  | 880 | 852  | 16:10  |          |
| 301                                        | 2130 | 1140 | 1090 | 2240 | 1370 | 1200 | 1550 | 1500 | 1435 |        | 1230 | 1470 | 1411 | 990 | 1210 | 1250 | 750  | 970 | 1060 | 14:15  |          |
| 302                                        | 520  | 790  | 980  | 587  | 1014 | 875  | 530  | 740  | 870  |        | 950  | 1042 | 816  | 875 | 1044 | 862  | 750  | 860 | 920  | 15:05  |          |
|                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |          |
| 建議事項                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |          |
| 教室照明標準為：<br>1.桌面照度>500Lux<br>2.粉板照度>750Lux |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |     |      |      |      |     |      |        |          |

製表人

護理師李娟娟

衛生組長

事務組 楊正義 組長

總務主任

林美潔 主任

校長 楊明義