

### 冷氣使用檢核表

校名：		檢 查 日 期：____年____月____日					
		檢 查 結 果					
項 目	項 次	檢 查 項 目	符 合	待 檢 修 事 項	預 計 完 成 檢 修 日 期	實 際 完 成 檢 修 日 期	備 註
硬 體 設 備	1	電盤外觀檢查(棟、樓、層、教室盤檢查是否無異物或無電線破損)					
	2	冷氣室內(外)機外部無異物					
	3	冷氣機可正常控制溫度					
	4	冷氣室內(外)機管線無破損					
	5	教室冷氣電盤已開啟					
	6	遙控器可正常控制冷氣機開關及控制溫度					
	7	啟動時壓縮機無異常聲響					
	8	冷氣使用時，排水系統無異常					
	9	冷氣室內機濾網完成清洗					
能 源 管 理 系 統	1	登入能源管理系統檢查設備(dongle、冷氣連線狀態)可正常運作					(無EMS系統免填)
	2	能源管理系統可正常控制電驛(電錶)冷氣開關、溫度					(無EMS系統免填)
	3	儲值機(系統)可正常使用					(無EMS系統免填)
	4	班級冷氣讀卡機可正常使用					(無EMS系統免填)
	5	冷氣卡可正常使用					(無EMS系統免填)

附註：建議於使用前進行檢視，如有待檢修項目應儘速完成。

承辦人：

組長：

主任：

校長：