

108年6月11日

# 針對液化石油氣販賣場所(瓦斯行)及容器串接使用場所新修正規定

瓦斯鋼瓶記得要放在通風良好的地方!

## 1 瓦斯行部分

1. 儲氣量80公斤以上者，應設置氣體漏氣警報器。
2. 發現供氣之容器串接使用場所所有下列情形之一者，不得供氣：
  - a. 容器置於地下室。
  - b. 無嚴禁煙火標示或滅火器。
  - c. 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施。
  - d. 未設置氣體漏氣警報器。

## 2 容器串接使用場所部分

(餐廳、小吃店、洗衣店等串接使用液化石油氣80公斤以上的營業場所)

串接使用量在80公斤以上至120公斤以下者：

1. 使用及備用之容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。
2. 串接容器之燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員依規定安裝，安裝完工後應製作施工標籤，並以不易磨滅與剝離方式張貼於配管之適當及明顯位置。
3. 燃氣橡膠管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。
4. 設置氣體漏氣警報器。
5. 以書面向當地消防機關陳報。
6. 應每月自行檢查第一日至第七日規定事項至少1次，檢查資料並應保存2年。

串接使用量在超過300公斤至600公斤以下者：應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。


## 3 未符合規定之相關場所，請儘速改善完畢以免受罰。



當我們聞到瓦斯外洩的氣味時，會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手 - 「一氧化碳」，卻往往因其無色、無味的特性而遭忽視。

# 安裝熱水器 做對5件事 遠離隱形殺手—一氧化碳

### 安全品牌



### 定期檢修

建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士為之。

### 保持通風

裝設燃氣熱水器的陽臺應保持良好通風，避免有加裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風之情形。

### 正確型式

選購屋外式(RF)熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密封強制排氣式熱水器(FE)或密封強制供排氣式熱水器(FF)。

### 安全安裝

應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士進行正確的安裝，並依法於熱水器張貼施工標籤。

資料來源：內政部消防署



營業場所使用液化石油氣容器請遵守「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」



廉潔政府，公帑不浪費  
誠信社會，你我不行賄



買瓦斯請記得簽契約，保障您的權益，詳細內容參閱「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」

臺南市政府消防局 關心您！

廣告