

104 學年度善化國小實際照度表

班級	課桌部分(開燈)			平均	粉板部分(開燈)			平均
	單位：LUX				單位：LUX			
一甲	946	703	669	813	470	425	340	448*
	1039	719	790		510	470	415	
	975	665	811		498	433	468	
一乙	566	617	600	722	347	555	456	381*
	669	743	770		288	428	380	
	760	782	992		278	367	329	
一丙	570	690	582	748	291	450	402	340*
	654	757	737		303	381	349	
	633	722	1383		276	337	270	
二甲	640	715	689	784	291	424	305	357*
	704	702	954		335	435	323	
	750	677	1224		363	416	317	
二乙	774	878	814	872	371	471	340	429*
	909	842	788		439	488	352	
	974	856	1162		500	540	362	
三甲	933	770	763	883	429	589	384	465*
	814	862	944		489	580	425	
	905	903	1056		392	541	360	

104 學年度善化國小實際照度表

班級	課桌部分(開燈)			平均	粉板部分(開燈)			平均
	單位：LUX				單位：LUX			
三乙	916	807	731	938	507	626	456	556
	1127	906	962		515	643	521	
	971	1021	998		685	597	456	
四甲	853	793	738	843	508	585	421	507
	690	834	864		528	627	482	
	1054	822	936		446	588	377	
四乙	1293	932	701	988	464	601	411	509
	992	990	915		514	650	451	
	1422	902	748		471	614	402	
五甲	496	637	628	605	344	655	369	406*
	475	734	723		351	504	362	
	431	660	661		339	448	280	
五乙	539	673	717	671	418	510	370	418*
	593	754	770		406	532	362	
	633	695	664		390	456	322	
六甲	738	904	597	833	440	669	534	493*
	720	922	931		466	566	384	
	953	951	781		420	580	374	

104 學年度善化國小實際照度表

班級	課桌部分(開燈)			平均	粉板部分(開燈)			平均
	單位：LUX				單位：LUX			
六乙	718	585	433	658	457	698	531	499*
	723	755	628		508	561	421	
	804	742	530		472	521	325	

*建議：粉板在開燈情況下測光，仍有多間教室未能符合規定 500LUX，仍未達標準，請總務處協助改善。

承辦人

學務主任

總務主任

校長

教師兼
體衛組長
吳慧聆

教師兼
學務主任
陳宏茂

教師兼
總務主任
鄭至傑

善化國小
校長
邱明崇