

臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號：0108Y01279
 申請單位：小新國小
 採樣地點：741台南市善化區97-3號

申請字號：0108W1250
 申請種類：委託
 檢驗種類：申請檢驗
 申請日期：2019/11/14
 樣品特性：水
 報告日期：2019/11/15
 實驗室名稱：檢驗中心
 聯絡人：蘇致豪

第1頁/共1頁

檢測方法：
 NIEA E215.52C水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測
 方法—酵素呈色及螢光反應檢測法

業別：*
 採樣單位：臺南市政府衛生局檢驗中心
 送驗件數：3
 抽驗原因或目的：
 實驗室地址：臺南市新營區東興路163號

檢驗編號	樣品編號	樣品名稱	檢驗項目	採樣時間	收樣時間	檢驗結果	檢驗規格	結果規範
0108Y01279-001	0108W1250-001	2樓東2教室三乙	大腸桿菌群	2019/11/14 12:00:00	2019/11/14 17:31:05	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y01279-002	0108W1250-002	1樓東1教室二甲	大腸桿菌群	2019/11/14 11:56:00	2019/11/14 17:31:05	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y01279-003	0108W1250-003	1樓東7教室(幼兒園)	大腸桿菌群	2019/11/14 11:52:00	2019/11/14 17:31:05	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
	以下空白							

第二聯：委託單位存查

- 備註：1. 本報告所列記錄僅對送驗檢體負責。
 2. 本檢驗報告對外僅供參考，並不得作為商業廣告及法律訴訟之證明。
 3. 本檢驗項目經環保署許可，採樣不在該範圍，並依公告檢測方法分析。
 4. 本報告由本檢驗中心保存6年，並不得塗改、影印或分頁使用。
 5. 本報告總計1頁，分頁使用無效。
 6. 行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第183號。

局長陳怡