

# 臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號：0109Y00281  
 申請單位：小新國小  
 採樣地點：741台南市善化區97-3號

申請字號：0109W00281  
 申請種類：委託  
 檢驗種類：申請檢驗  
 申請日期：2020/03/02  
 樣品特性：水  
 報告日期：2020/03/06  
 實驗室名稱：檢驗中心  
 聯絡人：蘇致豪

第1頁/共1頁

業別：\*  
 採樣單位：臺南市政府衛生局檢驗中心  
 送驗件數：3  
 抽驗原因或目的：  
 實驗室地址：臺南市新營區東興路163號

檢測方法：  
 NIEA E215.52C水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測  
 方法—酵素呈色及螢光反應檢測法

| 檢驗編號           | 樣品編號           | 樣品名稱        | 檢驗項目  | 採樣時間                   | 收樣時間                   | 檢驗結果  | 檢驗規格      | 結果規範  |
|----------------|----------------|-------------|-------|------------------------|------------------------|-------|-----------|-------|
| 0109Y00281-001 | 0109W00281-001 | 2樓東8教室 六乙走廊 | 大腸桿菌群 | 2020/03/02<br>14:00:00 | 2020/03/03<br>10:22:27 | < 1.0 | MPN/100mL | 與規定相符 |
| 0109Y00281-002 | 0109W00281-002 | 2樓東3教室 四甲   | 大腸桿菌群 | 2020/03/02<br>14:05:00 | 2020/03/03<br>10:22:27 | < 1.0 | MPN/100mL | 與規定相符 |
| 0109Y00281-003 | 0109W00281-003 | 1樓東7教室 幼兒園  | 大腸桿菌群 | 2020/03/02<br>14:12:00 | 2020/03/03<br>10:22:27 | < 1.0 | MPN/100mL | 與規定相符 |
|                | 以下空白           |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |
|                |                |             |       |                        |                        |       |           |       |

第二聯：委託單位存查

- 備註：1. 本報告所列記錄僅對送驗檢體負責。  
 2. 本檢驗報告對外僅供參考，並不得作為商業廣告及法律訴訟之證明。  
 3. 本檢驗項目經環保署許可，採樣不在該範圍，並依公告檢測方法分析。  
 4. 本報告由本檢驗中心保存6年，並不得塗改、影印或分頁使用。  
 5. 本報告總計1頁，分頁使用無效。  
 6. 行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第183號。

## 局長陳怡