

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號

地址：高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2 電話：(07)8150815(代表號) FAX：(07)8150816 聯絡人：吳仁杰

專案編號: GD114H00625

樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水

採樣方法：NIEA W101.57A

樣品編號：H-00625-02

採樣日期：114年01月22日10時46分

採樣位置：1F文苑樓高中視聽教室外

樣品特性：溶液

檢 驗 項 目		檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以下空白 -----

[illegible]

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下：

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年01月22日 18時10分	114年01月23日 18時53分

0117599

建利環保顧問股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第055號

地址: 高雄市前鎮區新衙路286-9號7樓之1~2 電話: (07)8150815(代表號) FAX: (07)8150816 聯絡人: 吳仁杰

專案編號: GD114H00625

樣品檢驗報告

樣品名稱：飲用水	採樣方法：NIEA W101.57A
樣品編號：H-00625-04	採樣日期：114年01月22日 11時02分
採樣位置：2F文苑樓廣場上方	
樣品特性：溶液	

檢 驗 項 目		檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

----- 以下空白 -----

報告專用章
建利環保顧問(股)公司
負責人：李 建南
檢驗室主管：郭 叔隆

本樣品培養基名稱及開始培養時間如下:

檢測項目	培養基名稱	開始培養時間	結束培養時間
大腸桿菌群	M-ENDO	114年01月22日 18時10分	114年01月23日 18時53分

0117597